



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kole

ON-HK.9011.3.2.2024

Koło, dnia 28.03.2024r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE GMINY BABIAK ZA 2023 ROK**

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Babiak**:

1. Producenci wody

Mieszkańców Gminy Babiak zaopatrywały 3 wodociągi publiczne dostarczające zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Babiak, Mchowo, Brdów. Właścicielem i administratorem wodociągów jest Gmina Babiak – Urząd Gminy Babiak, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

Na terenie Gminy Babiak nie zarejestrowano podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Lp.	Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Długość sieci wodociągowej [km]	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Babiak	522,00	3420	63,34	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia
2.	Mchowo	394,00	1677	58,83	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia
3.	Brdów	472,00	2448	82,00	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia

Tab. nr 1. Wodociągi publiczne w Gminie Babiak w 2023r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole
ul. Toruńska 72 | 62-600 Koło
Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 63 27 22 279 / wew. 12
sekretariat.psse.kolo@sanepid.gov.pl /
hk.psse.kolo@sanepid.gov.pl
NIP 666-11-73-999 | REGON 000309275
www.gov.pl/web/psse-kolo
pssekolo/SkrytkaESP

2.2. Jakość wody

W wodociągach publicznych: Babiak, Mchowo i Brdów przeprowadzono 6 kontroli urzędowych oceniających jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 3 monitoringów parametrów grupy B i 12 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Właściciel w ramach kontroli wewnętrznej wykonał 3 monitoringi parametrów grupy B i 15 monitoringów parametrów grupy A oraz 5 dodatkowych kontroli jakości wody przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągach publicznych Babiak, Mchowo i Brdów stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

2.3. Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

W wodociągach publicznych: Babiak, Mchowo i Brdów woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje ciśnieniowe napowietrzanie, filtrację żwirową oraz dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu. W wodociągach Babiak i Mchowo dezynfekcja odbywa się w sposób ciągły natomiast w wodociągu Brdów dezynfekcja prowadzona jest okresowo, wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, awarii urządzeń uzdatniających lub braku dostaw energii elektrycznej.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

W wodociągach publicznych Babiak, Mchowo i Brdów nie stwierdzono przekroczeń.

2.5. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Babiak.

2.6. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez właściciela wodociągów

Dla wodociągów publicznych Babiak, Mchowo i Brdów wydano łącznie 6 decyzji stwierdzających przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonując oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Babiak za 2023r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Babiak, Mchowo i Brdów.

Mieszkańcy Gminy Babiak byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

4. Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonuje oceny przydatności jakości wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej. Przy ogólnej ocenie jakości wody pomocne były również sprawozdania

z badań wody przeprowadzonych przez właściciela wodociągów w ramach kontroli wewnętrznych.

W oparciu o nadesłane sprawozdania z badań wody należy stwierdzić, że Gmina Babiak wywiązała się z obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej wodociągów: Babiak, Mchowo i Brdów zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) mieszkańcy Gminy Babiak będący odbiorcami wody z ww. wodociągów uzyskują informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy. Informacja winna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GMINIE BABIAK
mgr Ewa Lewińska
Specjalista epidemiolog



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Babiak – ePUAP
2. a/a